Edificio esistente

tubo ribaudente

tubo di scolo acque bianche raccordato ai canali di scolo presenti a bordo proprietà

fosso irriguo

degrassatore

marciapiede esistente

piazzale pavimentato

Rampa di carico/scarico merci

area di carico/scarico in quota con l'accesso del capannone

PVC 125

Locale tecnico Pesa

Deposito R1

AREA 3 Lavaggio automezzi

PVC 140

Capannone allevamento (C2)

Capannone allevamento esistente (C2)

Capannone allevamento esistente (C1)

PVC 200

Linea ribalta

CISTERNA INTERRATA RACCOLTA DELLE ACQUE DI PULIZIA DEGLI SPAZI OPERATIVI. CAPACITÀ 10.000 LITRI SVUOTATA OCCASIONALMENTE CON MEZZO AUTORIZZATO

AREA 1
piazzale pavimentato di stallo per la raccolta della pollina con pendenza verso i pozzetti

PARTICOLARE INNESTO A BY PASS

Container 20 piedi

AREA 2
piazzale pavimentato di stallo per la raccolta della pollina con pendenza verso i pozzetti

Piazzale P1
Area di transito pavimentata

Area Coperta Tunnel maturazione pollina

Area gestione biogas

Piazzale P2
deposito scarti combustione

LEGGENDA

	Linea acque pulizia spazi operativi
	Linea acque prima e seconda pioggia
	Linea acque bianche
	Linea acque nere
	Linea acque grigie
	Canala di superficie acque bianche
	Pozzetto acque pulizia spazi operativi
	Pozzetto acque bianche
	Pozzetto acque nere
	Pozzetto acque grigie

PARTICOLARE INNESTO A BY PASS

schema by pass

ingresso acque di 1^pioggia

uscita acque prima pioggia

PVC 110 pendenza 1%

PVC 140 scolmatore acque seconda pioggia

VASCA PRIMA PIOGGIA

FLUSSO IN USCITA

POZZETTO SCOLMATORE

FLUSSO IN ENTRATA

PVC 140

FLUSSO IN BY PASS

percorso di deflusso acque bianche

PVC 110 pendenza 1%

percorso acque prima pioggia convogliate da stalli pavimentati

PVC 110 pendenza 1%

PVC 140 pendenza 1%

PVC 140 pendenza 0,7%

PERCORSO ACQUE BIANCHE

percorso acque prima pioggia provenienti da stalli pavimentati

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
COMUNE DI GONNOSFANADIGA

REVISIONE	DATA	NOTE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
G					
F					
E					
D					
C					
B	26/09/2019	SECONDA EMISSIONE	T.D.	R.P.	
A	15/09/2019	PRIMA EMISSIONE	T.D.	R.P.	

COMMITTENZA: Az. Agr. Foddi Luigi

COLLABORAZIONE: ing. TOMASO ORRU'

TECNICI: ing. RAFFAELE PES

SERVICES AND ENGINEERING CONSULTANCY

RAFFAELE PES INGEGNERE
via CASTI, 15 - via DEI FABBRI, 15
09035 GONNOSFANADIGA (SU)

DENOMINAZIONE LAVORO

VARIANTE ESECUTIVA RELATIVA ALLA COSTRUZIONE DI UN CAPANNONE DA ADIBIRSI A CENTRO DI IMBALLAGGIO, DA RELIZZARSI SUI TERRENI SITI IN AGRO DI GONNOSFANADIGA, LOCALITÀ "SALTU SERRU"

COMMESSA	DENOMINAZIONE TAVOLA	DISEGNO
3518	SCHEMA TRATTAMENTO ACQUE	A.6
SCALA: 1:200	PLANIMETRIA	
TAVOLA: 1 DI 2		