



**MINISTERO DELL'INTERNO  
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI**

**CAGLIARI**

**VERBALE DI VISITA TECNICA**

per l'effettuazione di visita tecnica ai sensi dell'articolo 4 del DPR 1.08.2011, n° 151

Fascicolo n. **10810**

La sottoscritta I.A. Ing. Claudia Piscitelli, in servizio presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cagliari, in data 04/09/2023, alle ore 9:15, ha effettuato una visita tecnica presso l'attività di Azienda Agricola, sita nella S.P. San Gavino M. – Villacidro km 6,00 nel comune di San Gavino Monreale (SU), denominata Società Agricola Medio Campidano srl, il cui legale rappresentante è il Sig. Enrico Stagno.

Durante la visita tecnica erano presenti:

- Sig. Alessandro Mamusa, in qualità di Responsabile Tecnico dell'azienda, munito di documento di identità Carta d'Identità n° AV4761264, scadenza 25/06/2025, CF MMSLSN60H25B354R, tel. 3357105138, mail [alessandro.mamusa@gmail.com](mailto:alessandro.mamusa@gmail.com) / [agricola.mcampidano@gmail.com](mailto:agricola.mcampidano@gmail.com), PEC [agricolamediocampidano@legalmail.it](mailto:agricolamediocampidano@legalmail.it)
- Ing. Maurizio Incani, in qualità di Tecnico Incaricato, munito di documento di identità Carta d'Identità n° CA28038OC, scadenza 14/02/2032, CF NCNMRZ78B14B354O, tel. 3475768968, mail [maurizio.incani@gmail.com](mailto:maurizio.incani@gmail.com) PEC [maurizio.incani@pec.it](mailto:maurizio.incani@pec.it)

La sottoscritta

- Esaminato preventivamente il fascicolo inerente l'attività oggetto della visita;
- Verificata la congruenza dello stato dei luoghi con gli elaborati di progetto, approvati con nota prot. 9114 del 03/05/2023 e/o allegati alla SCIA, presentata in data 11/07/2023 al SUAPE con pratica avente codice univoco 643394;
- Verificata l'assenza di anomalie attinenti alle misure di sicurezza antincendio all'interno dell'attività;
- Verificata l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro mediante:
  - ❖ Presa visione del piano di emergenza;
  - ❖ Presa visione delle designazioni degli addetti antincendio;
  - ❖ Presa visione degli attestati relativi alla formazione;
  - ❖ Presa visione del Registro dei Controlli.
- Esaminata la documentazione tecnica allegata alla suddetta SCIA e, a richiesta, di quella disponibile nel fascicolo tecnico.

Effettuata la visita tecnica, ha constatato quanto segue:

**1. Classificazione delle attività secondo l'allegato I al D. P. R. 151/2011**

- 49.2.B – Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva da 350 a 700 kW;
- (N.2 att. 74.2.B – Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile liquido con potenzialità superiore a 350 kW fino a 700 kW – Oggetto di SCIA presentata in data 11/07/2023 al SUAPE con CU 644600)

Soc. Agricola Medio Campidano srl



**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI**  
**CAGLIARI**

**VERBALE DI VISITA TECNICA**

per l'effettuazione di visita tecnica ai sensi dell'articolo 4 del DPR 1.08.2011, n° 151

Fascicolo n. **10810**

**2. Destinazione d'uso e dati caratteristici (superfici, capienza, posti letto ecc.)**

- N.1 gruppo elettrogeno con potenzialità di 440 kW

**3. Quantitativi di sostanze pericolose presenti (MJ/m<sup>2</sup>; kg, m<sup>3</sup> ecc.) e modalità di stoccaggio**

- 3 m<sup>3</sup> gasolio in n. 1 serbatoio metallico fuori terra

**4. Impianti di protezione attiva ed altri sistemi e attrezzature antincendio**

a. Estintori portatili e carrellati:

- N. 2 estintori portatili contenenti 6 kg di schiuma aventi capacità estinguente 43A 233B posizionati all'esterno del locale gruppo elettrogeno

Al termine delle verifiche, è stato accertato il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendi.

I presenti, in qualità di Responsabile Tecnico dell'azienda e di Tecnico incaricato

o dichiarano spontaneamente quanto segue:

---

---

x non hanno nulla da dichiarare;

o richiedono copia del presente verbale;

Il presente verbale viene riletto, confermato e sottoscritto dagli intervenuti in data e luogo di cui sopra.

San Gavino Monreale, il 04/09/2023

I Presenti

La Verbalizzante

PISCITELLI CLAUDIA  
MINISTERO DELL'INTERNO  
05.09.2023 10:58:45  
GMT+01:00

